

PROTOKÓŁ KONTROLI NHS.9020.9.99.2021

Łubnice, 30.08.2021r.

przeprowadzonej przez

Tatiana Skowron, up. Nr 3/21; Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735)

)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Łubnice

28-236 Łubnice

tel.(15) 865 92 20

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg „Łubnice”

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Łubnice

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

j.w

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 866 10 18 001/000991373

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy Leszek Ziobek - sekretarz Gminy Łubnice

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Leszek Oleś-pracownik Gminy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 30.08.2021r ,godz. 12²⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* .nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.08.2021r ,godz. 13³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli" ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* .. nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - pozwolenie wodnoprawne
 - sprawozdania z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej
 - dokumentacja zdrowotna
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*jednorazowe upoważnienie do kontroli nr 557/21
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wodociąg „Łubnice” zaopatruje w wodę gm. Łubnice, Beszowa Przeczów, Orzelec Duży i Mały., Budziska, Gace Słupieckie, Szczebzusz, Zofiówka, Zalesie, Borki, Łubnice, Wilkowa, Grabowa, Słupiec, Wolica, Gmina Oleśnica

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg „Łubnice” jest urządzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zarządcą wodociągu jest Gmina Łubnice. Woda do spożycia dostarczana konsumentom Gminy Łubnice przez SUW w Łubnicach uzdatniana jest w zakresie obniżania zawartości manganu i żelaza, ponadto woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Studnie głębinowe (6) stanowiące źródło ujęcia wody dla wodociągu w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Komory studni czyste, szczelne, nie stwierdzono zastoju wody. Włazy do studni zapewniają

szczelność. Urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnianej jest szczelny zbiornik, poddawany dezynfekcji 1 x w roku. Pomieszczenia w budynku Stacji uzdatniania wody w dobrym stanie sanitarno porządkowym i technicznym. Chlorownia wyposażona w umywalkę z bieżącą wodą, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, ma osobne wejście z zewnątrz, zamykane. Teren przyległy do studni utrzymany czysto. Ujęcia wody ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja zdrowotna pracowników aktualna, apteczka I pomocy wyposażona właściwie. W ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, prowadzony jest nadzór nad jakością wody.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Poinformowano stronę o zasadach postępowania administracyjnego tj. art.7,9,10,11 KPA

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
-

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Leszek Ziółek
SEKRETARZ GMINY

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
Tatiana Skowron
Seksja Nadzoru Higieny Stodowiska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

II. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.08.2021

URZĄD GMINY
28-232 Łubnice
woj. świętokrzyskie

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Leszek Ziółek
SEKRETARZ GMINY

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić